

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ульяновской области
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
e-mail: gouln.mv.ru, http://73.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области
ул. Ульяновская, 2, р.п. Тереньга, 433360, тел./факс 2-21-83, e-mail: ogpnter@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Ульяновская, д. 2, р.п. Тереньга
(место составления акта)

« 05 » апреля 2019 г.
(дата составления акта)
14 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18

По адресу/адресам: 433376. Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Подкуровка,
ул. Центральная, д. 76
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам подполковника
внутренней службы Угланова Романа Александровича № 18 от 04.03.2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Скугареевская средняя общеобразова-
тельная школа» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области
(«МОУ Скугареевская СОШ»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 05 » 201 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 14 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 12 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ульяновской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

И.о. директора «МОУ Скугареевская СОШ» Козлова Н.Ю. 04.03.2019 г. 12 ч.00 мин. *Козлов*
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившее проверку: Малышева Анастасия Сергеевна, государственный
инспектор Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области по пожарно-
му надзору; Исеноманов Александр Александрович — старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС
ИПЛ по Ульяновской области

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имени, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора «МОУ Скугареевская СОШ»
Козлова Наталья Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:


| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|--|--|
| 1. | Не разработана декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты, здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1. (ранее зарегистрированная декларация отменена в связи с недостоверностью сведений). | часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, ч.1 п.16 приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности | Юридическое лицо — «МОУ Скугаревская СОШ»; Должностное лицо - И.о. директора «МОУ Скугаревская СОШ» Козлова Н.Ю. |
| 2. | Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения. | п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. | Юридическое лицо — «МОУ Скугаревская СОШ»; Должностное лицо - И.о. директора «МОУ Скугаревская СОШ» Козлова Н.Ю. |
| 3. | Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта отсутствует. При проведении проверки исполнительная документация на указанные систему не предоставлена. | абз. 3 пункта 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. | Юридическое лицо — «МОУ Скугаревская СОШ»; Должностное лицо - И.о. директора «МОУ Скугаревская СОШ» Козлова Н.Ю. |
| 4. | Подсобное помещение, расположенное на втором этаже здания (напротив кабинета лаборантской) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. (пожарные извещатели отсутствуют) | ст.4-6, ч.6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4, п.14, п.9 табл.1 НПБ 110-03; п. А.4 обязательного приложения А, п.38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; | Юридическое лицо — «МОУ Скугаревская СОШ»; Должностное лицо - И.о. директора «МОУ Скугаревская СОШ» Козлова Н.Ю. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 5. | Оружейная комната, расположенная на втором этаже здания не защищена автоматической установкой пожарной сигнализации. (пожарные извещатели отсутствуют) | ст.4-6, ч.6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4, п.14, п.9 табл.1 НПБ 110-03; п. А.4 обязательного приложения А, п.38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; | Юридическое лицо – «МОУ Скугареевская СОШ»; лицо - И.о. директора «МОУ Скугареевская СОШ» Козлова Н.Ю. |
| 6. | Подсобное помещение, расположенное в столовой на первом этаже здания не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. (пожарные извещатели отсутствуют) | ст.4-6, ч.6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4, п.14, п.9 табл.1 НПБ 110-03; п. А.4 обязательного приложения А, п.38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; | Юридическое лицо – «МОУ Скугареевская СОШ»; Должностное лицо - И.о. директора «МОУ Скугареевская СОШ» Козлова Н.Ю. |
| 7. | Над эвакуационным выходом, ведущим со второго этажа на первый этаж, отсутствует световой оповещатель "Выход". (На момент проверки приклеена наклейка «Выход») | ст.4-6, ч.3, ч.7 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; НПБ 104-03 табл. 1, п. 7 табл.2; п. 5.3, табл.1, п. 14 табл.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. | Юридическое лицо – «МОУ Скугареевская СОШ»; Должностное лицо - И.о. директора «МОУ Скугареевская СОШ» Козлова Н.Ю. |
| 8. | Над эвакуационным выходом из столовой расположенной на первом этаже здания школы, ведущего непосредственно наружу, отсутствует световой оповещатель "Выход". | ст.4-6, ч.3, ч.7 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; НПБ 104-03 табл. 1, п. 7 табл.2; п. 5.3, табл.1, п. 14 табл.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. | Юридическое лицо – «МОУ Скугареевская СОШ»; Должностное лицо - И.о. директора «МОУ Скугареевская СОШ» Козлова Н.Ю. |


| | | | |
|-----|---|---|--|
| 9. | На путях эвакуации на втором этаже здания школы отсутствуют ручные пожарные извещатели в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. | ст.4-6, п.9 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.86, 13.13.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. | Юридическое лицо – «МОУ Скугареевская СОШ»; Должностное лицо - И.о. директора «МОУ Скугареевская СОШ» Козлова Н.Ю. |
| 10. | В левом крыле здания школы на первом этаже на путях эвакуации отсутствуют ручные пожарные извещатели в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. | ст.4-6, п.9 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.86, 13.13.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. | Юридическое лицо – «МОУ Скугареевская СОШ»; Должностное лицо - И.о. директора «МОУ Скугареевская СОШ» Козлова Н.Ю. |


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): **не внесена**


А.С. Малышева
(подпись проверяющего)


Козлова Н.Ю.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): **не предоставлен**


А.С. Малышева
(подпись проверяющего)


Козлова Н.Ю.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 18/1/12 от 05.04.2019 года, проверочный лист от 05.04.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): А.С. Малышева

И.о. директора «МОУ Скугареевская СОШ» Козлова Наталья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



« 05 » апреля 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)