

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
e-mail: gouln.mv.ru, http://73.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области
ул. Ульяновская, 2, р.п. Тереньга, 433360, тел./факс 2-21-83, e-mail: ogpnter@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 18 / 1 / 12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Скугареевская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

И.о. директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Скугареевская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области Козловой Наталье Юрьевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

в целях исполнения распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ульяновской области подполковника внутренней службы Угланова Романа Александровича от 04 марта 2019 года № 18 в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» марта 2019 года по «05» апреля 2019 года проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области по пожарному надзору Мальшевой Анастасией Сергеевной по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения «Скугареевская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области (далее «МОУ Скугареевская СОШ»), расположенного по адресу: 433376, Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Подкуровка, ул. Центральная, д. 76

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

И.о. директора «МОУ Скугареевская СОШ» Козловой Натальей Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не разработана декларация пожарной безопасности в отношении объекта защи-	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Техни-	01.08.2019	

1	2	3	4	5
+	ты, здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1. (ранее зарегистрированная декларация отменена в связи с недостоверностью сведений).	ческого регламента, ч.1 п.16 приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности		
2.	Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения. <i>ЗиФ.</i>	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.08.2019	
3.+	Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта отсутствует. При проведении проверки исполнительная документация на указанные систему не предоставлена.	абз. 3 пункта 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.08.2019	
4.	Подсобное помещение, расположенное на втором этаже здания (напротив кабинета лаборантской) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. (пожарные извещатели отсутствуют) <i>ИП-212</i>	ст.4-6, ч.6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4, п.14, п.9 табл.1 НПБ 110-03; п. А.4 обязательного приложения А, п.38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";	01.08.2019	
5..	Оружейная комната, расположенная на втором этаже здания не защищена автоматической установкой пожарной сигнализации. (пожарные извещатели отсутствуют) <i>ИП-212</i>	ст.4-6, ч.6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4, п.14, п.9 табл.1 НПБ 110-03; п. А.4 обязательного приложения А, п.38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";	01.08.2019	

1	2	3	4	5
6.	<p>Подсобное помещение, расположенное в столовой на первом этаже здания не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации. (пожарные извещатели отсутствуют)</p> <p style="text-align: center;"><i>ИИ-212</i></p>	<p>ст.4-6, ч.6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4, п.14, п.9 табл.1 НПБ 110-03; п. А.4 обязательного приложения А, п.38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";</p>	01.08.2019	
7.	<p>Над эвакуационным выходом, ведущим со второго этажа на первый этаж, отсутствует световой оповещатель "Выход". (На момент проверки приклеена наклейка «Выход»)</p>	<p>ст.4-6, ч.3, ч.7 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; НПБ 104-03 табл. 1, п. 7 табл.2; п. 5.3, табл.1, п. 14 табл.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.</p>	01.08.2019	
8.	<p>Над эвакуационным выходом из столовой расположенной на первом этаже здания школы, ведущего непосредственно наружу, отсутствует световой оповещатель "Выход".</p>	<p>ст.4-6, ч.3, ч.7 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; НПБ 104-03 табл. 1, п. 7 табл.2; п. 5.3, табл.1, п. 14 табл.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.</p>	01.08.2019	
9.	<p>На путях эвакуации на втором этаже здания школы отсутствуют ручные пожарные извещатели в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.</p>	<p>ст.4-6, п.9 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент</p>	01.08.2019	

1	2	3	4	5
		о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.86, 13.13.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.		
10.	В левом крыле здания школы на первом этаже на путях эвакуации отсутствуют ручные пожарные извещатели в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.	ст.4-6, п.9 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.86, 13.13.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N2 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.



М.Л.П.*

« 05 » апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил (а):

dosy
(подпись)

« 05 » апреля 20 19 г.

Государственный инспектор Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области по пожарному надзору
Мальшова А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

И.о. директора «МОУ Скугаревская СОШ»
Козлова Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)